

Nummer	18-000644-PR01 (NW-A01-02-de-01)
Inhaber	aluplast GmbH Kunststoffprofile Auf der Breit 2 76227 Karlsruhe Deutschland
Produkt	Schiebetür Schema A
Bezeichnung	System: smart slide
Details	Hersteller aluplast GmbH, Kunststoffprofile - Karlsruhe; Material Polyvinylchlorid hart (PVC-U); Öffnungsart Schiebetür (horizontal); Öffnungsrichtung nach rechts (von innen gesehen); Außenmaß (B x H) 3100 mm x 2400 mm

### Besonderheiten

### Ergebnis

Bedienungskräfte nach EN 13115:2001-07



**Klasse: 1**

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12



**Klasse: 4**

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03



**Klasse: B3**

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11



**Klasse: 7A**

ift Rosenheim  
07.06.2018



Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Bauteilprüfung



Franz Gruber  
Prüfingenieur  
Bauteilprüfung

### Grundlagen \*)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09

\*) und entsprechende nationale Fassungen  
(z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 18-000644-PR01 PB-  
A01-02-de-01

### Darstellung



### Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

### Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

### Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft](http://www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft)  
ID: 9BB-9153E